

ПРОТОКОЛ № 50/165
об административном правонарушении

«18» октября 2016 г.

ст. Отрадная
(место составления: город, село, район)

Я, Главный государственный инспектор Отрадненского района по пожарному надзору – начальник ОНД и ПР Отрадненского района, подполковник внутренней службы Иноземцев Виталий Петрович, Краснодарский край, Отрадненский район, ст.Отрадная, ул. Октябрьская, д. 237

(должность государственного инспектора, штатная должность, фамилия, имя, отчество)

руководствуясь ст. 23.34, 28.1, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются номера статей и законодательный акт,

в соответствии с которым составлен протокол)

составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо

1. Полное название юридического лица ГБУ СО КК «Отрадненский КЦРИ»

2. Юридический адрес, тел. (факс) 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 73 а

3. Номер регистрационного свидетельства серия 23 № 002374492

4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо инспекция

МНС России по Отрадненскому району Краснодарского края

5. Наименование обслуживающего банка и номер счета Южное ГУ Банка России г. Краснодар
По Краснодарскому краю, р/с 40601010900003000001

6. Фамилия, имя, отчество законного представителя Лещева Елена Владимировна
юридического лица

7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя Приказ № 471 от 30 сентября 2014г.

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Документ, удостоверяющий личность паспорт РФ 03 05 № 123129 выдан 17.10.2003г. ОВД
законного представителя Отрадненского района, код подразделения 232-046

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

9. Привлекалось ли ранее к административной ответственности, когда не привлекалось

У С Т А Н О В И Л:

«18» октября 2016 г. в «15» ч. «00» мин. на территории и в помещениях ГБУ СО КК «Отрадненский КЦРИ» по адресу: 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 73 а, юридическим лицом – ГБУ СО КК «Отрадненский КЦРИ» допущены нарушения требования пожарной безопасности: Постановление Правительства в РФ № 390 от 25.04.12г, а именно:

(в подстрочном указании наименование объекта, адреса)

Общие мероприятия	
1.	Не проведена проверка эффективности средств огнезащиты применяемых для обеспечения требуемых, пределов огнестойкости деревянных панелей стен актового зала и сенсорной комнаты (п. 21, Постановление Правительства от 25.04.12. №390)

за что предусмотрена административная ответственность по

ст. 20.4 ч. 1

(указываются статьи)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

Законному представителю юридического лица Е.В. Лещева

(фамилия, инициалы)

разъяснены его(ее) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1; 25.4; 28.2 п.4 и 6

(указываются статьи и законодательный акт)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 51 Конституции РФ

✓ Лещев

(подпись)

Свидетелям: 1. _____, проживающему по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

2. _____, проживающему по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7; 17.9; 25.6

(указываются статьи и законодательный акт.)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

предусматривающий ответственность)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

Потерпевшим: 1. _____, проживающему по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

2. _____, проживающему по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2

(указываются статьи и законодательный акт.)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

предусматривающий ответственность)

✓ Лещев

Е.В. Лещева

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

с нарушением согласия, обязуюсь устранить

✓ Лещев

(подпись)

От участия защитника отказываюсь. ✓ _____

(подпись)

Прошу рассмотреть протокол на месте ✓ _____

(подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

(наличие вещественных доказательств по делу, отметка при

доставлении законного представителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т.д.)

К протоколу прилагается:

1. Выписка из правил пожарной безопасности ППР РФ.

2. Копия акта проверки органом государственного контроля (надзора).

✓ Лещев

(подпись законного представи-
теля юридического лица)

Е.В. Лещева

(ФИО)

(подпись лица, составившего протокол)

В.П. Иноземцев

(ФИО)

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

(подпись свидетеля)

(ФИО)

(подпись свидетеля)

(ФИО)

(подпись потерпевшего)

(ФИО)

(подпись потерпевшего)

(ФИО)

Копию протокола получил

✓ Алексей Р.
(подпись законного представителя юридического лица)

Е.В. Лещева
(ФИО)

(подпись потерпевшего)

(ФИО)

(подпись потерпевшего)

(ФИО)

Протокол и материалы переданы на рассмотрение в ОНДиПР Отрадненского района по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Октябрьская, 237 Главному государственному инспектору по пожарному надзору Отрадненского района Иноземцеву В.П., кабинет № 1.

(ФИО судьи, наименование и адрес суда, наименование и адрес уполномоченного органа, ФИО должностного лица, наименование и адрес органа)

19.10.16г.
(дата, подпись принявшего протокол)

В.П. Иноземцев
(ФИО)

Протокол будет рассмотрен «19» октября 2016 года в 16 часов 20 мин.

✓ Алексей Р.
(подпись)

ПРОТОКОЛ № 50/166
об административном правонарушении

«18» октября 2016 г.

ст. Отрадная
(место составления: город, село, район)

Я, главный государственный инспектор Отрадненского района по пожарному надзору, подполковник внутренней службы Иноземцев Виталий Петрович, ст. Отрадная, ул. Октябрьская, д.237

(должность государственного инспектора, штатная должность, фамилия, имя, отчество)

руководствуясь ст. ст. 28.1, 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что должностное лицо – директор ГБУ СО КК «Отрадненский КЦРИ» Лещева Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество физического лица, законного представителя юридического лица; наименование и адрес юридического лица)

1. Сведения о физическом лице (законный представитель должностного лица)

1.1	Фамилия, имя, отчество - Лещева Елена Владимировна
1.2	Дата и место рождения - 20.02.1982 г/р. ст. Подгорная, Отрадненского района, Краснодарского края
1.3	Место жительства и телефон - Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Комарова, 1; м.т. 8-918-38-14-912
1.4	Семейное положение <u>вдова</u> на иждивении <u>1 человек</u> <small>(количество человек)</small>
1.5	Место работы (учебы) - ГБУ СО КК «Отрадненский КЦРИ»
1.6	Занимаемая должность <u>директор</u> ГБУ СО КК «Отрадненский КЦРИ»
1.7	Документ, удостоверяющий личность паспорт гр. 03 05 № 123129 выдан 17.10.2003г. ОВД Отрадненского района, код подразделения 232-046
1.8	Размер зарплаты (пенсии, стипендии) <u>24000</u> руб. <u>00</u> коп.
1.9	Привлекался(лась) ли ранее к административной ответственности за совершенное нарушение и когда: со слов не привлекалась

«18» октября 2016 г. в «18» ч. «00» мин. на территории и помещениях ГБУ СО КК «Отрадненский КЦРИ» по адресу: 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 73 а, должностным лицом допущены нарушения требования пожарной безопасности: Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.12г. **а именно:**

с подробным указанием наименования объекта, адреса

1.	Не проведена проверка эффективности средств огнезащиты применяемых для обеспечения требуемых, пределов огнестойкости деревянных панелей стен актового зала и сенсорной комнаты (п. 21, Постановление Правительства в РФ от 25.04.12. № 390)
----	---

чем совершил (а) административное нарушение, предусмотренное **ч. 1 ст. 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 51 Конституции РФ: никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

Права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ и ст. 25.1; 25.4 КоАП РФ мне разъяснены и понятны, русским языком владею

✓ Лещева **Е.В. Лещева**
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол)

Факт нарушения правил пожарной безопасности подтверждают свидетели, которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6 КоАП РФ:

1. _____
(фамилия, имя, отчество, место жительства свидетелей)


(подписи свидетелей)

2.

(фамилия, имя, отчество, место жительства свидетелей)

(подписи свидетелей)

С протоколом ознакомлен (а) и мне разъяснено, что в соответствии с ч. 1 ст. 25.1, ст. 25.5 КоАП РФ имею право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу. Я извещен (а), что дело об административном правонарушении в отношении меня будет рассматриваться **«19» октября 2016 г. в 16 часов 00 минут** в ОНДиПР Отрадненского района по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Октябрьская, 237, кабинет № 1 и предупрежден (а), что в случае моей неявки и непоступлении от меня в соответствии со ст. 25.1 ч. 2 КоАП РФ ходатайства об отложении рассмотрения дела, оно будет рассмотрено в моё отсутствие.

✓  Е.В. Лешева
(подпись лица в отношении которого составлен протокол)

Объяснения по существу нарушения с нарушением состава, обязанности
устраивать

Подпись лица, составившего протокол

В.П. Иноземцев

Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

Копию протокола получил (а)
«18» октября 2016 года

✓  Е.В. Лешева
(подпись лица в отношении которого составлен протокол)

От копии протокола отказался(ась)

« » 2016 года

(подпись лица в отношении которого составлен протокол)

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
г. Краснодар, ул. Дзержинского 95/1, тел.8(8612) 25-34-04
Отделение надзорной деятельности и профилактической Отрадненского района
ст.Отрадная, ул. Октябрьская, 237
тел.: (86144) 3-48-05; e-mail: ogpn-otr@mail.ru**

(наименование территориального органа МЧС России)
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) (наименование органа надзорной деятельности) (указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания № 168/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский комплексный центр реабилитации инвалидов»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании графика плановых проверок ОНД и ПР Отрадненского района на 2016 год, во исполнении распоряжения главного государственного инспектора Отрадненского района по пожарному надзору подполковника вн. службы В.П. Иноземцева № 168 от 21 сентября 2016 года ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин. «18» октября 2016 года проведено плановое мероприятие по надзору начальником ОНД и ПР Отрадненского района Иноземцевым Виталием Петровичем на территории и помещениях государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края Отрадненский комплексный центр реабилитации инвалидов по адресу: 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 73 а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно ~~Надиректором~~ ГБУ СО КК «Отрадненский КЦРИ» Лещевой Еленой Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	Общие мероприятия			
168/1/1	Не проведена проверка эффективности средств огнезащиты применяемых для обеспечения требуемых, пределов огнестойкости деревянных панелей стен актового зала и сенсорной комнаты	(Постановление Правительства от 25.04.12. №-390 п. 21)	01.08.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в 15-дневный срок в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором


**Главный государственный инспектор
Отраденского района
по пожарному надзору Иноземцев В.П.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



«18» октября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)

«18» октября 2016 г.

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
ОНДиПР ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА**

352291 Краснодарский край, Отрадненский район, ст.Отрадная, ул. Октябрьская, д. 237, телефон:
(86144) 3-50-37, факс: (86144) 3-48-05, e-mail: ogpn-otr@mail.ru

ст. Отрадная
(место составления акта)

« 18 » октября 20 16 г.
(дата составления акта)
17 ч. 50 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 168**

По адресу/адресам: 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 73 а
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора Отрадненского района по пожарному надзору, подполковника внутренней службы Иноземцева Виталия Петровича № 168 от 21 сентября 2016 года.

была проведена проверка плановая/выездная **проверка в отношении:**
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края Отрадненский комплексный центр реабилитации инвалидов
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

Основной государственный регистрационный номер 1022304446548

Индивидуальный номер налогоплательщика 2345008928

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочих дня/ 3 часа 00 мин
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы Отрадненского района
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

№ Директор ГБУ СО КК «Отрадненский КЦРИ» Лещева Елена Владимировна
в 11 часов 00 минут 21.09.2016г.

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Главный государственный инспектор Отрадненского района по пожарному надзору Иноземцев В.П.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: 2. Директор ГБУ СО КК «Отрадненский КЦРИ» Лещева Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

паспорт гр. РФ 03 05 № 123129 выдан 17.10.2003г. ОВД Отрадненского района
(данные документа удостоверяющего личность законного представителя юридического лица)

Приказ о назначении № от 30 сентября

В ходе проведения проверки:

(Данные доверенности или иного документа подтверждающие полномочия представителя юридического лица)

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушения	Лица, допустившие нарушения
Общие мероприятия		
1.	Не проведена проверка эффективности средств огнезащиты применяемых для обеспечения требуемых, пределов огнестойкости деревянных панелей стен актового зала и сенсорной комнаты (п. 21, Постановление Правительства в РФ от 25.04.12. №390)	И.о. Директор ГБУ СО КК «Отраденский КЦРИ» Лецева Елена Владимировна

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 168/1/1 от 18.10.16г.; протокол об административном правонарушении № 50/165 от 18.10.16г.; протокол об административном правонарушении № 50/166 от 18.10.16г.

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:



Главный государственный инспектор
Отраденского района по пожарному
надзору
В.П. Иноземцев

М.Д.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. Директор ГБУ СО КК «Отраденский КЦРИ» Лецева Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 18 » октября 2016 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/165

о наложении административного взыскания
за нарушение требований в области пожарной безопасности

« 19 » октября 2016г.

ст.Отрадная

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, главный государственный инспектор Отрадненского района по пожарному надзору, подполковник внутренней службы Иноземцев Виталий Петрович, ст. Отрадная, ул. Октябрьская, д. 237

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

Рассмотрев протокол об административном правонарушении № 50/165 от « 18 » октября 2016 г. и материалы на юридическое лицо - ГБУ СО КК «Отрадненский КЦРИ»

1. Сведения о юридическом лице:

1.1	352291 Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 73 а
1.2	ИНН 2345008928, ОГРН 1022304446548, КПП 234501001, р/с 40601010900003000001, Южное ГУ Банка России г. Краснодар, л/с 830.52.634.0

2. Сведения о законном представителе юридического лица:

1.1	Фамилия, имя, отчество - Лещева Елена Владимировна
1.2	Дата и место рождения - 20.02.1982.г/р. ст. Подгорная, Отрадненского района, Краснодарского края
1.3	Место жительства и телефон - Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Комарова, 1; 8-918-38-14-912
1.4	Семейное положение <u>вдова</u> на иждивении <u>1 человек</u> <small>(количество человек)</small>
1.5	Место работы (учебы) - ГБУ СО КК «Отрадненский КЦРИ»
1.6	Занимаемая должность <u>директор</u> ГБУ СО КК «Отрадненский КЦРИ»
1.7	Документ, удостоверяющий личность паспорт гр. 03 05 № 123129 выдан 17.10.2003г. ОВД Отрадненского района, код подразделения 232-046
1.8	Размер заработной платы (пенсии, стипендии) <u>24 000</u> руб. <u>00</u> коп.
1.9	Привлекался(лась) ли ранее к административной ответственности за совершенное нарушение и когда: со слов не привлекалась

УСТАНОВИЛ:

«18» октября 2016 г. в «15» ч. «00» мин. на территории и помещениях ГБУ СО КК «Отрадненский КЦРИ» по адресу: 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 73 а, юридическим лицом – ГБУ СО КК «Отрадненский КЦРИ» допущены нарушения требования пожарной безопасности: Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.12г, а именно:

1.	Не проведена проверка эффективности средств огнезащиты применяемых для обеспечения требуемых, пределов огнестойкости деревянных панелей стен актового зала и сенсорной комнаты (п. 21, Постановление Правительства РФ от 25.04.12. №390)
----	--

ПОСТАНОВИЛ:

На основании ч. 1 статьи 20.4 КоАП РФ привлечь к административной ответственности юридическое лицо - ГБУ СО КК «Отрадненский КЦРИ» в виде предупреждения

Указанная сумма подлежит перечислению в:

Наименование получателя платежа: **УФК Минфина России по Краснодарскому краю
(Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю)**

Наименование банка получателя: **ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю
БИК 040349001**


Р/сч: **40101810300000010013 КБК 177 1 16 27000 01 6000 140**

ИНН получателя: **2309090290 КПП 230901001 ОКТМО 03637000**

Объявить законному представителю юридического лица - директору ГБУ СО КК «Отраденский КЦРИ» Лещевой Елене Владимировне, что настоящее постановление может быть обжаловано в течении 10 суток со дня вручения или получения копии постановления Главному государственному инспектору Краснодарского края по пожарному надзору Симоненко С.А. или его заместителям, в Отраденский районный суд, ст. Отрадная, ул. Красная, д.67/5 или в Отраденскую районную прокуратуру, ст. Отрадная, ул. Красная, 63.

(указать: должность вышестоящего лица и его адрес; вышестоящий орган и его адрес; соответствующий суд и адрес его нахождения)

Разъяснить законному представителю юридического лица - И.о. директора ГБУ СО КК «Отраденский КЦРИ» Лещевой Елене Владимировне, что на основании ФЗ - № 195 от 30.12.2001 (ред. от 23.02.2013г.) ст.20.25 ч.1 «Неуплата административного штрафа в течение **60 дней** влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.



(подпись лица, вынесшего постановление)

В.П. Иноземцев
расшифровка подписи)

Копию постановления получил

19.10.16г Лещева
(дата подпись правонарушителя)

Е.В. Лещева
(ФИО)

Копия постановления направлена

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № _____ от _____ « _____ » 201 _____ года
исполнено « _____ » _____ 201 _____ года

(номер финансового документа)