

## ПАСПОРТ

Общественное здание

### 1. Информация об объекте

Наименование ГКУ СО КК «Отрадненский комплексный центр реабилитации инвалидов»

Тип объекта Управления и учреждения социальной защиты населения

Место нахождения (адрес) Отрадненский р-н ст-ца. Отрадная Первомайская 73 А

Форма собственности объекта Краевая

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Исполняющий обязанности директора - Камалудинова Анна Александровна

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2345008928

Телефон: 8(86144) 3-42-82

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий: 1) Имеется Приказ о назначении ответственным дежурным по обслуживанию маломобильных граждан. 2) Утвержден Порядок организации работы по обеспечению доступности маломобильных групп населения к оказанию услуг (государственной услуги. 3) Заключен Договор на оказание услуг сурдоперевода от 19.02.2016 г. 4) Имеется согласование с ВОИ.

Плановая дата обследования: 01.2021

Фактическая дата обследования: 27.01.2021

Организация: ГКУ СО КК «Отрадненский комплексный центр реабилитации инвалидов»

Должность лица: Исполняющий обязанности директора

ФИО: Камалудинова Анна Александровна

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию</b>				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2016
<b>Путь к входу в здание</b>				
Указатели направления движения	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2016
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
<b>Вход</b>				
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Не требуется	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Поверхность покрытия входной площадки твердая, не-скользящая	К, О, С	наличие	Наличие	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016

1 Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

<b>Дверь входная наружная</b>				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
<b>Тамбур (глубина x ширина)</b>				
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м	Соответствует	п. 6.1.7 СП 59.13330.2016
<b>Дверь входная внутренняя</b>				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
<b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Не требуется	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на	С	не более 10 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП

пути движения, выступ (на стенах)				59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
<b>Зона оказания услуги</b>				
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>				
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К	не менее 5%	Соответствует	п. 8.1.3 СП 59.13330.2016
Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
В аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 чел. и более, оборудованных фиксированными сидячими местами, оборудование мест для инвалидов	К, О, С, Г	не менее 5 %	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
В аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 чел. и более, оборудованных фиксированными сидячими местами, оборудование мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 0,75 % (но не менее одно-го места)	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016

<b>Обслуживание в кабинете</b>				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
<b>Санитарно-гигиеническое помещение</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	5 % (но не менее 1)	Соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2016
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 / 2,2 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не	Соответствует	п. 6.3.3 СП

		менее 1,4 м.		59.13330.2016
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Наличие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Наличие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
<b>Средства информации</b>				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2016
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	Г, К, О, С	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016
Речевые информаторы	С	наличие	Наличие	п. 6.5.6 СП 59.13330.2016

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	#	#	#	#
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

«27» января 2021г.

Дата составления Паспорта

Специалист 3 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в Отраденском районе



Н.В. Королева